



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
САРАПУЛЬСКОГО РАЙОНА

САРАПУЛ ЁРОСЫСЬ ПРОКУРАТУРА

ул. Гагарина, 39, г. Сарапул, 427960

Директору ГКОУ УР «Соколовская
школа-интернат»

Антроповой Т.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

10.03.2023 96-2023

№

об устранении нарушений закона об
охране жизни и здоровья
несовершеннолетних

Прокуратурой Сарапульского района проведена проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья учащихся в Государственном казенном общеобразовательном учреждении Удмуртской Республики «Соколовская школа-интернат» (далее – ГКОУ УР «Соколовская школа-интернат»), в ходе которой установлено следующее.

В ГКОУ УР «Соколовская школа-интернат» по адресу: УР, Сарапульский район, д. Соколовка, ул. Дружбы, д. 25 на основании лицензии № ЛО-18-01-002989 от 06.11.2020 осуществляется медицинская деятельность, а именно: оказание первичной доврачебной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии.

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 37, п.п. 2, 8 ч. 1 и п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников, организует питание обучающихся, обеспечивает безопасность обучающихся во время пребывания в организации, а также соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится, в том числе материально-техническое обеспечение образовательной деятельности и иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.08.2016 № 646н утверждены «Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения» (далее – Правила), которые распространяют свое действие на медицинский кабинет, действующий на основании лицензии, расположенный в указанном образовательном учреждении.

В соответствии с п.п. 26, 29 Правил, помещения для хранения лекарственных препаратов должны быть спроектированы и оснащены таким образом, чтобы обеспечить защиту от проникновения насекомых, грызунов и

л 5 от 10.03.2023

других животных. Стеллажи (шкафы) для хранения лекарственных препаратов должны быть маркированы, иметь стеллажные карты, находящиеся в видимой зоне, обеспечивать идентификацию лекарственных препаратов в соответствии с применяемой субъектом обращения лекарственных препаратов системой учета.

Вопреки п.п. 26, 29 Правил, стеллажи (шкафы), в которых хранятся лекарственные препараты не маркированы, стеллажные карты отсутствуют, также не обеспечена защита от проникновения к лекарственным препаратам насекомых.

При организации питания в ГКОУ УР «Соколовская школа-интернат» установлено следующее.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 3 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее - ТР ТС 021/2011), объектами технического регулирования настоящего технического регламента являются, в том числе связанные с требованиями к пищевой продукции процессы производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации.

В нарушение ч.ч. 7, 12 ст. 17 ТР ТС 021/2011 в складе для хранения продуктов в холодильнике при температуре 10 градусов хранится масло, ГОСТ 32261-2013 (согласно прибору учета температурного режима). Между тем, на этикетке указаны условия хранения, установленные изготовителем: хранить при температуре (6 ± 2) градусов до и после вскрытия упаковки.

В нарушение ч.ч. 7, 12 ст. 17 ТР ТС 021/2011 в складе для хранения продуктов в холодильнике при температуре 10 градусов хранится молоко, ГОСТ 31450-2013 (согласно прибору учета температурного режима). Между тем, на этикетке указаны условия хранения, установленные изготовителем: хранить при температуре (4 ± 2) градусов до и после вскрытия упаковки.

Также, в ходе проверки установлено, что вопреки требованиям ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в здании допущены нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 (далее – Правила противопожарного режима) и иных нормативных актов.

В здании ГКОУ УР «Соколовская школа-интернат»:

- ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объекте защиты, надежно не закреплены к полу (нарушение п. 31 Правил противопожарного режима);

- в помещениях проживания детей отсутствуют локальные планы эвакуации (нарушение п. 9.3.9.2 ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные);

- аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения в помещении склада в спортивном зале не расположены вне складского помещения (нарушение п. 293 Правил противопожарного режима);

- аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения в помещении склада на втором этаже спального корпуса не расположены вне складского помещения (нарушение п. 293 Правил противопожарного режима);

- в комнате группы на 1 этаже учебного корпуса допускается складирование мебели и не отделено соответствующей противопожарной преградой (сертифицированные противопожарные двери) (нарушение п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, ст. 4,6 ФЗ от 22.08.2008 № 123);

- в комнате № 2 на 2 этаже спального корпуса допускается складирование мебели и не отделено соответствующей противопожарной преградой (сертифицированные противопожарные двери) (нарушение п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, ст. 4,6 ФЗ от 22.08.2008 № 123);

- на дверях комнаты группы на 1 этаже учебного корпуса не вывешено обозначение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (нарушение п. 12 Правил противопожарного режима);

- на дверях комнаты № 2 на 2 спального корпуса не вывешено обозначение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (нарушение п. 12 Правил противопожарного режима);

- руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений. Не составлен соответствующий акт, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (нарушение п. 43 Правил противопожарного режима);

- не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал отсутствует): по очистке вентиляционных камер; на предмет отсутствия механических повреждений и целостности средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара; учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей; информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (нарушение п.п. 30, 43, 54, 60 Правил противопожарного режима);

- все планы эвакуации в здании содержат недостоверную информацию (обозначены пожарные краны, которые фактически отсутствуют) (нарушение п. 9.3.9.2 ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные).

В ходе проведения прокурорской проверки, проверено исполнение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в образовательном учреждении.

Так, установлено, что на обращение Военного комиссариата, направленного 03.08.2022 № 1/2382, полученного и зарегистрированного в ГКОУ УР «Соколовская школа-интернат» за № 19 от 08.08.2022, ответ не давался.

Помимо того, ответ на обращение Васильевой С.С. от 07.07.2022, зарегистрированного за № 16 от 06.07.2022 с просьбой предоставить свидетельство об образовании, ответ по существу не дан.

Негативными последствиями допущенных нарушений является возникновение угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних в период обучения в образовательной организации, воспрепятствование качественному оказанию медицинской помощи детям, полное и своевременное рассмотрение обращений граждан.

Вышеизложенное стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей лицами, ответственными за организацию хранения пищевой продукции, ведение медицинской документации, а также ненадлежащим контролем руководства ГКОУ УР «Соколовская школа-интернат».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,


П Р Е Д Л А Г А Ю:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений, а также причин и условий, им способствующих, и недопущению их в будущем.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных лиц.

3. Представление подлежит безотлагательному рассмотрению с участием прокурора, с сообщением о результатах его рассмотрения и принятых мерах прокурору Сарапульского района в установленный законом месячный срок.

Прокурор района
старший советник юстиции



А.А. Вахрушев