

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Государственное казенное общеобразовательное учреждение
Удмуртской Республики «Соколовская школа-интернат»
427996 УР, Сарапульский район, д. Соколовка, ул. Дружбы, 25.
тел/факс 8(34147) 70-316. Адрес электронной почты: sokolkorr@mail.ru

Прокуратура Сарапульского
района

Исх № 26 от 22.03.2023

Директора ГКОУ УР
«Соколовская школа-интернат»
Антроповой Т.В.

Вх. № .


На Ваше представление от 10.03.2023 года №96-2023 сообщая, что
настоящее представление рассмотрено, замечания устранены:

Нарушения	
Стеллажи (шкафы), в которых хранятся лекарственные препараты не маркированы, стеллажные карты отсутствуют.	Шкафы промаркированы, стеллажные карты заведены.
Не соответствие температурного режима в холодильниках продуктового склада	Терморегулятор отрегулирован
Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объекте защиты, надежно не закреплены к полу(нарушение п.31 Правил противопожарного режима);	Ковровую дорожку убрали.
В помещении проживания детей отсутствуют локальные планы эвакуации (нарушения п.9.3.9.2 ГОСТ34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминисцентные);	Планы эвакуации размещены.
Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения в помещении склада в спортивном зале не расположены вне складского помещения (нарушения п.293 Правил противопожарного режима);	Аппарат, для отключения электроснабжения переустановлен вне складского помещения в спортивном зале.
Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения в помещении склада на втором этаже спального корпуса не расположены вне складского помещения (нарушения п.293 Правил противопожарного режима);	Аппарат, для отключения электроснабжения переустановлен вне складского помещения на втором этаже спального корпуса.
В комнате группы на 1 этаже учебного корпуса допускается складирование мебели и не отделено соответствующей противопожарной преградой(сертифицированные противопожарные	Из групповой комнаты на 1 этаже учебного корпуса складирование мебели устранено.

отпр. эл. почтой
23.03.2023 . 9.11

двери)(нарушение п5.1.2.СП4.13130.2013,ст4,6Ф3 от22.08.2008№123);	
В комнате №2 на 2 этаже спального корпуса допускается складирование мебели и не отделено соответствующей противопожарной преградой(сертифицированные противопожарные двери)(нарушение п5.1.2.СП4.13130.2013,ст4,6Ф3 от22.08.2008№123);	Из комнаты №2 на 2 этаже спального корпуса складирование мебели устранено.
Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений. Не составлен соответствующий акт, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (нарушение п.43 Правил противопожарного режима	График проведения по очистке вентиляционных камер составлен. Составлен соответствующий акт по очистке вентиляционных камер, внесен в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты(журнал отсутствует): по очистке вентиляционных камер; на предмет отсутствия механических повреждений и целостности средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара; учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей; информация о работах проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности(нарушение п.п60,43,54,60) Правил противопожарного режима)	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты заведен. Данные занесены в журнал: по очистке вентиляционных камер, на предмет отсутствия механических повреждений и целостности средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, информация о работах проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности .
Все планы эвакуации в здании содержат недостоверную информацию.(Обеспечены пожарные краны, которые фактически отсутствуют)(нарушение п9.3.9.2ГОСТ34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные);	Планы эвакуации приведены в соответствие

Ответственным лицам медицинской сестре Вечтомовой Л.В., заведующей складом Антроповой К.Д., заместителю директора по АХР объявлены замечания (приказ №21/лс от 22.03.2023г).

Директор:  Т.В.Антропова